



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.04.224.П.001719.03.10 ОТ 22.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Затирки для швов: "Kiilto SAUMAUSLAASTI", "Kiilto KLINKKERISAUMALAASTI"; клеи для кафеля:  
"Kiilto PRESTO FIX", "Kiilto SANEERAUSLAASTI", "Kiilto ULTRA FIX", "Kiilto SUPER W", "Kiilto PRO  
FIX", "Kiilto KLINKER FIX"

изготовленная в соответствии  
с технической документацией фирмы-изготовителя

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"

Организация-изготовитель

АО Киилто/"Kiilto Oy"/ Ф-33101 Тампере / F-33101 TAMPERE, FINLAND (Финляндия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "КИИЛТО-КЛЕЙ", 192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт 9 Января, д.15, Лит.А, кор.2 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Выдано взамен СЭЗ № 50.99.04.224.П.012276.09.08 от 10.09.2008 г.

№ 3130355



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

## Вещества, показатели (факторы)

Насыщенность-1,0; 0,1 кв.м/куб.м, Воздухообмен-0,5 об/час, Т 20

Формальдегид  
Аммиак  
Ацетальдегид  
Этилацетат  
Винилацетат  
Ацетон

## Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК в а.в.с/с, мг/куб.м;  
0,01  
0,04  
0,01  
0,1  
0,15  
0,35

## Область применения:

для наружных и внутренних отделочных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В)

## Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями безопасности фирмы-изготовителя. При применении использовать СИЗ кожи рук, органов дыхания

## Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности на русском языке

Заключение действительно до 09.09.2013 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись  
**А.Н. КАИРА**

Г. Аношинко О.Л.

Бланк N 3130355